

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Комитет
по образованию
администрации г. Мурманска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«ГИМНАЗИЯ № 10»



183014, г. Мурманск,
ул. Баумана, дом 11
тел./факс (8152) 53-61-53
ИНН 5190408860

ОГРН 1035100157729

E-mail: gimn10@gmail.com

№ 252 от «26» 09 2024 г.

на вход. № _____ от _____

ГЛАВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
САНИТАРНОМУ ВРАЧУ,
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Сергееву

Информационное письмо.

Администрация МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» сообщаем, что Предписание от 14.05.2024 года № 51240041000110234855 об устранении выявленных нарушений обязательных требований выполнено:

- п.2.4.2, п. 3.1.1, п.3.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Образовательную деятельность осуществляем в соответствии с требованиями п.2.4.2, п. 3.1.1, п.3.14 СП.2.4.3648-20.
- п.2.4.4 СП 2.4.3648-20. «...Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения...»
Направлено ходатайство в Комитет по образованию администрации города Мурманска на выделение дополнительных средств для проведения работ по переносу интерактивных досок (ходатайство исх. № 167 от 09.07.2024 г., входящий от 10.07.2024 г.). Копия ходатайства прилагается.
- п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию»
Направлено ходатайство о выделении дополнительных средств на проведение ремонтных работ в Комитет по образованию администрации города Мурманска (ходатайство исх. № 165 от 05.06.2024 г., входящий от 05.07.2024 г.). Копия ходатайства прилагается.
- п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «...Обследование технического состояние вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения»
В программу производственного контроля включены вопросы контроля технического состояния вентиляции. Копия Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» прилагается
- п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков повреждений грибком, должны иметь

Удостоверение
по Мурманской области
15 15
30 09 24

